

# 建築規模別等チェックリスト 法第6条第1項第1号～3号（熊谷市）

NO	項目	チェック内容	記載図面 <sup>※2</sup>	根拠条文	※1 該当の 有無	※1 内容 の チェック
1	建築物の高さ	・地盤面高さ、前面道路の中心からの申請建築物の各部分の高さ ・令第130条の12に掲げる建築物の用途、位置、高さ、構造及び床面積 ・斜線制限について検討（適合していることが明らかである場合も明示の必要有り）	配置図、断面図、地盤面算定表	法第56条 令第2条 令第130条の12	有	<input type="checkbox"/>
2	建築物の高さ	・天空率の検討	配置図、立面図、天空図、天空率算定表	法第56条 法第56条の2	有無	<input type="checkbox"/>
3	道路種別	・敷地の接する道路の位置、幅員及び種類	配置図	法第42条 法第43条	有	<input type="checkbox"/>
4	建ぺい率 容積率	・建築物の各部分の寸法 ・建築面積・延べ床面積の算式	建築面積求積図、延べ床面積求積図	法第52条 法第53条	有	<input type="checkbox"/>
5	耐火建築物等	・開口部及び防火設備の位置の明示 ・耐力壁及び非耐力壁の位置の明示 ・主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種類及び寸法 ・防火壁の位置及び面積 ・防火区画の位置及び面積 ・使用材料と認定書との整合	配置図、平面図、立面図、室内仕上げ表、耐火構造等の構造詳細図	法第26条 法第27条	有無	<input type="checkbox"/>
6	屋根	・屋根の断面の構造、材料の種類、寸法 ・屋根材料と認定書との整合	耐火構造等の構造詳細図、使用建築材料表	法第22条	有無	<input type="checkbox"/>
7	木造建築等の 外壁等	・延焼のおそれのある部分の明示 ・延焼のおそれのある部分の外壁の構造 ・外壁材料と認定書との整合	配置図、平面図、使用建築材料表、耐火構造等の構造詳細図	法第23条	有無	<input type="checkbox"/>
8	採光	・居室の採光の検討 ・採光補正係数の根拠及び計算	配置図立面図、採光計算書	法第28条 令第19条 令第20条 法第28条 令第20条の2 令第20条の3 令第20条の7 令第129条の2の6 法第28条の2	有無	<input type="checkbox"/>
9	換気 シックハウス	・居室の換気計算の検討 ・火気使用室の換気計算の検討 ・有効換気量計算、使用材料、換気設備	換気計算書使用材料表、換気設備詳細図	法第26条 令第114条 法第30条 令第22条の2	有無	<input type="checkbox"/>
10	建築物の界壁	・住戸の界壁	平面図、耐火構造等の構造詳細図	法第26条 令第114条 法第30条 令第22条の2	有無	<input type="checkbox"/>
11	避難規定	・敷地内通路の明示 ・直通階段の設置 ・窓その他の開口部を有しない居室等の検討 ・非常用出入口の設置	配置図、平面図、断面図	法第35条 令第5章	有無	<input type="checkbox"/>
12	内装制限	・令第128条の5に規定する部分の仕上材の検討及び認定書との整合	使用建築材料表	法第35条の2 令第5章の2	有無	<input type="checkbox"/>
13	防火地域等	・主要構造部、軒裏、床、その直下の天井、屋根、その直下の天井の断面、防火設備の位置及び構造、材料の種類及び寸法 ・使用材料と認定書との整合	配置図、平面図、立面図、断面図構造詳細図	法第3章第5節	有無	<input type="checkbox"/>
14	路地状敷地	・路地状敷地の長さ及び幅員 ・ただし書き適用の場合 法第52条・第53条の面積計算、主要用途、外壁は防火構造、軒裏の仕上げ不燃材料	配置図、求積図	県条例第3条	有無	<input type="checkbox"/>
15	がけ	・2mをこえるがけの有無、 ・がけ高の2倍の位置及び擁壁の有無	配置図、断面図	県条例第6条	有無	<input type="checkbox"/>
16	各室の用途・ 3階居室床面積	・間取り、各室の用途及び床面積 ・床面積が30㎡を超える3階の居室の有無	平面図、延べ床面積求積図	規則第1条の3 県条例第7条	有無	<input type="checkbox"/>
17	車庫	・50㎡以上の車庫の有無 ・道路幅員、交差点又は曲がり角位置、橋又は踏切位置、公園、小学校、幼稚園との距離	付近見取図、配置図	県条例第30条	有無	<input type="checkbox"/>
18	消防関係	・住宅用防災機器の位置、種類	平面図	消防法第9条の2	有無	<input type="checkbox"/>
19	電気・ガス 給排水設備	・下水管、下水溝その他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路 ・配管設備の種類及び配置 ・配管設備の構造	配置図平面図、配管設備系統図、配管設備構造詳細図	法第36条 令第129条の2の5	有無	<input type="checkbox"/>

※1 該当の有無のどちらかに記入の上で、記載内容のチェックを記入して下さい。

※2 明示すべき事項を記載する代表的な図面名を示す。

構造図

NO	項目	チェック内容	記載図書※2	根拠条文	※1 該当 の有無	※1 内容 の チェッ ク
20	構造図	・構造耐力上主要な部分である部材の位置、寸法、構造方法 ・構造設計者の記名、建築士の別の確認	基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、2面以上の軸組図	法第20条	有 無	<input type="checkbox"/>
21	屋根ふき材、外装材、帳壁の取り付け部分	・屋根ふき材、外装材、帳壁及び広告塔の取り付け部分の構造方法	構造詳細図	令第39条	有 無	<input type="checkbox"/>
22	構造詳細図	・構造耐力上主要な部分の接合部並びに継手及び仕口の構造方法	構造詳細図	令第47条 令第73条	有 無	<input type="checkbox"/>
23	施工方法等計画書	・コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 ・コンクリートの型枠の取り外し時期及び方法	施工方法等計画書	令第3章第6節	有 無	<input type="checkbox"/>
24	基礎・地盤説明書	・地盤調査結果 ・地層構成、支持地盤及び建築物の位置 ・支持層の位置	基礎・地盤説明書	令第93条	有 無	<input type="checkbox"/>
25	既存不適格の増築	・既存部分の構造計算書等の添付	令第137条の2第1号イ又はロの規定の内容に適合することの確認に必要な図書及び不適格調書	令第137条の2	有 無	<input type="checkbox"/>

構造計算書

26	安全証明書	・建築物の区分、構造計算の種類、構造計算の方法等の記載内容と構造計算書との整合 ・構造計算適合性判定を要否の確認、要する場合は構造計算書、構造図の部数の確認	安全証明書	規則第1条の3	有 無	<input type="checkbox"/>
27	構造計算チェックリスト	・使用プログラムのチェックリストの添付	構造計算チェックリスト		有 無	<input type="checkbox"/>
28	共通	・使用構造材料一覧表、略伏図、略軸組図、部材断面表、荷重・外力計算書、応力計算書、断面計算書、接合部計算書の添付	構造計算書	令第82条	有 無	<input type="checkbox"/>
29	ルート2	・層間変形角計算書の添付 ・剛性率・偏心率等計算書の添付	構造計算書	令第82条の2 令第82条の6	有 無	<input type="checkbox"/>
30	ルート3	・保有水平耐力計算書の添付	構造計算書	令第82条の3	有 無	<input type="checkbox"/>
31	基礎	・基礎、地盤改良等計算書の添付	構造計算書	令第38条 令第93条	有 無	<input type="checkbox"/>
32	屋根ふき材	・屋根ふき材等計算書の添付	構造計算書	令第82条の4	有 無	<input type="checkbox"/>
33	2次部材等	・棟木、母屋、根太等の計算書	構造計算書		有 無	<input type="checkbox"/>
34	構造方法等の認定書	・特殊な認定構法、軸組の場合に添付	認定書	法第68条の26	有 無	<input type="checkbox"/>

※1 該当の有無のどちらかに記入の上で、記載内容のチェックを記入して下さい。

※2 明示すべき事項を記載する代表的な図面名を示す。