

熊谷市上下水道部水道課からのお知らせ！

給水装置工事において使用する
給水管等の指定管種を変更します！

熊谷市上下水道部水道課では、熊谷市水道事業給水条例第9条に基づき配水管の分岐から水道メーターまでの給水装置工事で使用する給水管及び給水用具について、災害等による損傷防止や、迅速な復旧を目的に、管種や接合方法等を指定しています。


今後は災害時の需要者へのより確実な飲料水供給を目的に、更なる耐震性の向上を図ります。

そこで、2年間の準備期間を設定し、**令和3年4月1日から**、指定管種等を次のとおり変更させていただきますので、ご理解ご協力をお願いいたします。


① 配水管、共用管（新規布設管）

現在4管種指定している配水管、共用管の管種について、今後は耐震管であるダクタイル鋳鉄管（DIP-GX型）、高密度ポリエチレン管（HPPE）、ポリエチレン管（二層管）のみに限定します。

1. ダクタイル鋳鉄管 (DIP-GX型) 2. 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVP)




3. ポリエチレン管（二層管） (PE) 4. 高密度ポリエチレン管 (HPPE)




平成31年度～令和2年度

1. ダクタイル鋳鉄管 (DIP-GX型) 2. 高密度ポリエチレン管 (HPPE)



3. ポリエチレン管（二層管） (PE)



令和3年度

② 給水管（1次側のみ）

配水管、共用管に合わせ、給水管においても、耐震性に優れ、かつ迅速な復旧が可能と考えるダクタイル鋳鉄管（DIP-GX型）、高密度ポリエチレン管（HPPE）（新規指定）、ポリエチレン管（二層管）に限定します。

1. ダクタイル鋳鉄管 (DIP-GX型) 2. 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVP)



3. ポリエチレン管（二層管） (PE)



平成31年度～令和2年度

1. ダクタイル鋳鉄管 (DIP-GX型) 2. 高密度ポリエチレン管 (HPPE)



3. ポリエチレン管（二層管） (PE)



令和3年度

<スケジュール>

		平成31年度	令和2年度	令和3年度
要領改訂・講習会等		周知（準備）期間		実施期間
指定管種	① 配水管、共用管（新設）	4管種	4管種	3管種
	② 給水管	3管種	3管種	3管種