

令和7年度

浄水水質検査結果一覧

熊谷市上下水道部

令和7年度 浄水水質検査検査地点一覧

| No. | 採水地点名称      | 所在地         | 給水区   |
|-----|-------------|-------------|-------|
| 1   | 久下第1公園      | 熊谷市 久下1丁目地内 | 東部給水区 |
| 2   | 上中条集会所      | 熊谷市 上中条地内   | 北部給水区 |
| 3   | 外原西公園       | 熊谷市 拾六間地内   | 西部給水区 |
| 4   | みいずが原公園     | 熊谷市 御稜威ヶ原地内 |       |
| 5   | 万吉石田公園      | 熊谷市 万吉地内    | 吉岡給水区 |
| 6   | 上恩田浄水場      | 熊谷市 上恩田地内   | 大里給水区 |
| 7   | 秦公民館        | 熊谷市 葛和田地内   | 妻沼給水区 |
| 8   | 上新田広場       | 熊谷市 上新田地内   | 江南給水区 |
| 9   | 楊井集会所       | 熊谷市 楊井地内    |       |
| 10  | 千代ふるさと歩道休憩舎 | 熊谷市 千代地内    |       |
| 11  | 江南総合公園      | 熊谷市 板井地内    |       |



令和7年度

熊谷市上下水道部

## 浄水検査結果 ( No.1 久下第1公園 東部給水区 )

|     | 項 目 名                              | 水質基準       | 単位   | 4 月<br>23 日 | 5 月<br>23 日 | 6 月<br>11 日 | 7 月<br>9 日 | 8 月<br>1 日  | 9 月<br>11 日 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
|-----|------------------------------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 基01 | 一般細菌                               | 100 以下     | 個/mL | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           |      |      |      |     |     |     |
| 基02 | 大腸菌                                | 検出されないこと   | -    | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出        | 不検出         | 不検出         |      |      |      |     |     |     |
| 基03 | カドミウム及びその化合物                       | 0.003 以下   | mg/L | -           | 0.0003 未満   | -           | -          | 0.0003 未満   | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基04 | 水銀及びその化合物                          | 0.0005 以下  | mg/L | -           | 0.00005 未満  | -           | -          | 0.00005 未満  | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基05 | セレン及びその化合物                         | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基06 | 鉛及びその化合物                           | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基07 | ヒ素及びその化合物                          | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基08 | 六価クロム化合物                           | 0.02 以下    | mg/L | -           | 0.002 未満    | -           | -          | 0.002 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基09 | 亜硝酸態窒素                             | 0.04 以下    | mg/L | -           | 0.004 未満    | -           | -          | 0.004 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 以下      | mg/L | 3.29        | 3.25        | 3.15        | 3.33       | 3.84        | 3.43        |      |      |      |     |     |     |
| 基12 | フッ素及びその化合物                         | 0.8 以下     | mg/L | -           | 0.07        | -           | -          | 0.07        | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基13 | ホウ素及びその化合物                         | 1.0 以下     | mg/L | -           | 0.1 未満      | -           | -          | 0.1 未満      | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基14 | 四塩化炭素                              | 0.002 以下   | mg/L | -           | 0.0002 未満   | -           | -          | 0.0002 未満   | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基15 | 1,4-ジオキサン                          | 0.05 以下    | mg/L | -           | 0.005 未満    | -           | -          | 0.005 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基17 | ジクロロメタン                            | 0.02 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基18 | テトラクロロエチレン                         | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基19 | トリクロロエチレン                          | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基20 | ベンゼン                               | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基21 | 塩素酸                                | 0.6 以下     | mg/L | -           | 0.05 未満     | -           | -          | 0.05 未満     | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基22 | クロロ酢酸                              | 0.02 以下    | mg/L | -           | 0.002 未満    | -           | -          | 0.002 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基23 | クロロホルム                             | 0.06 以下    | mg/L | -           | 0.002       | -           | -          | 0.001       | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基24 | ジクロロ酢酸                             | 0.03 以下    | mg/L | -           | 0.003 未満    | -           | -          | 0.003 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基25 | ジブロモクロロメタン                         | 0.1 以下     | mg/L | -           | 0.002       | -           | -          | 0.002       | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基26 | 臭素酸                                | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基27 | 総トリハロメタン                           | 0.1 以下     | mg/L | -           | 0.006       | -           | -          | 0.005       | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基28 | トリクロロ酢酸                            | 0.03 以下    | mg/L | -           | 0.003 未満    | -           | -          | 0.003 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基29 | ブロモジクロロメタン                         | 0.03 以下    | mg/L | -           | 0.002       | -           | -          | 0.002       | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基30 | ブロモホルム                             | 0.09 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基31 | ホルムアルデヒド                           | 0.08 以下    | mg/L | -           | 0.008 未満    | -           | -          | 0.008 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 以下     | mg/L | -           | 0.005 未満    | -           | -          | 0.005 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 以下     | mg/L | -           | 0.02 未満     | -           | -          | 0.02 未満     | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基34 | 鉄及びその化合物                           | 0.3 以下     | mg/L | -           | 0.03 未満     | -           | -          | 0.03 未満     | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基35 | 銅及びその化合物                           | 1.0 以下     | mg/L | -           | 0.01 未満     | -           | -          | 0.01 未満     | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物                       | 200 以下     | mg/L | -           | 10.1        | -           | -          | 10.7        | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基37 | マンガン及びその化合物                        | 0.05 以下    | mg/L | -           | 0.005 未満    | -           | -          | 0.005 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基38 | 塩化物イオン                             | 200 以下     | mg/L | 11.6        | 11.3        | 11.9        | 11.8       | 11.5        | 10.3        |      |      |      |     |     |     |
| 基39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度)                  | 300 以下     | mg/L | -           | 101         | -           | -          | 112         | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基40 | 蒸発残留物                              | 500 以下     | mg/L | -           | 181         | -           | -          | 212         | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 以下     | mg/L | -           | 0.02 未満     | -           | -          | 0.02 未満     | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基42 | ジェオスミン                             | 0.00001 以下 | mg/L | -           | -           | -           | -          | 0.000001 未満 | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001 以下 | mg/L | -           | -           | -           | -          | 0.000001 未満 | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基44 | 非イオン界面活性剤                          | 0.02 以下    | mg/L | -           | 0.005 未満    | -           | -          | 0.005 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基45 | フェノール類                             | 0.005 以下   | mg/L | -           | 0.0005 未満   | -           | -          | 0.0005 未満   | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3 以下       | mg/L | 0.3         | 0.3         | 0.3         | 0.3        | 0.3 未満      | 0.3 未満      |      |      |      |     |     |     |
| 基47 | pH値                                | 5.8～8.6    | -    | 7.0         | 7.5         | 7.5         | 7.5        | 7.5         | 7.5         |      |      |      |     |     |     |
| 基48 | 味                                  | 異常でないこと    | -    | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし        |      |      |      |     |     |     |
| 基49 | 臭気                                 | 異常でないこと    | -    | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし        |      |      |      |     |     |     |
| 基50 | 色度                                 | 5 以下       | 度    | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満     | 0.5 未満      | 0.5 未満      |      |      |      |     |     |     |
| 基51 | 濁度                                 | 2 以下       | 度    | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満     | 0.1 未満      | 0.1 未満      |      |      |      |     |     |     |

令和7年度

熊谷市上下水道部

## 浄水検査結果 ( No.2 上中条集会所 北部給水区 )

|     | 項 目 名                              | 水質基準       | 単位   | 4 月<br>23 日 | 5 月<br>23 日 | 6 月<br>11 日 | 7 月<br>9 日 | 8 月<br>1 日  | 9 月<br>11 日 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
|-----|------------------------------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 基01 | 一般細菌                               | 100 以下     | 個/mL | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           |      |      |      |     |     |     |
| 基02 | 大腸菌                                | 検出されないこと   | -    | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出        | 不検出         | 不検出         |      |      |      |     |     |     |
| 基03 | カドミウム及びその化合物                       | 0.003 以下   | mg/L | -           | 0.0003 未満   | -           | -          | 0.0003 未満   | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基04 | 水銀及びその化合物                          | 0.0005 以下  | mg/L | -           | 0.00005 未満  | -           | -          | 0.00005 未満  | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基05 | セレン及びその化合物                         | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基06 | 鉛及びその化合物                           | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基07 | ヒ素及びその化合物                          | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基08 | 六価クロム化合物                           | 0.02 以下    | mg/L | -           | 0.002 未満    | -           | -          | 0.002 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基09 | 亜硝酸態窒素                             | 0.04 以下    | mg/L | -           | 0.004 未満    | -           | -          | 0.004 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 以下      | mg/L | 2.72        | 2.59        | 2.73        | 2.87       | 2.91        | 3.07        |      |      |      |     |     |     |
| 基12 | フッ素及びその化合物                         | 0.8 以下     | mg/L | -           | 0.06        | -           | -          | 0.07        | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基13 | ホウ素及びその化合物                         | 1.0 以下     | mg/L | -           | 0.1 未満      | -           | -          | 0.1 未満      | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基14 | 四塩化炭素                              | 0.002 以下   | mg/L | -           | 0.0002 未満   | -           | -          | 0.0002 未満   | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基15 | 1,4-ジオキサン                          | 0.05 以下    | mg/L | -           | 0.005 未満    | -           | -          | 0.005 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基17 | ジクロロメタン                            | 0.02 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基18 | テトラクロロエチレン                         | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基19 | トリクロロエチレン                          | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基20 | ベンゼン                               | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基21 | 塩素酸                                | 0.6 以下     | mg/L | -           | 0.05 未満     | -           | -          | 0.06        | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基22 | クロロ酢酸                              | 0.02 以下    | mg/L | -           | 0.002 未満    | -           | -          | 0.002 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基23 | クロロホルム                             | 0.06 以下    | mg/L | -           | 0.002       | -           | -          | 0.003       | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基24 | ジクロロ酢酸                             | 0.03 以下    | mg/L | -           | 0.003 未満    | -           | -          | 0.003 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基25 | ジブロモクロロメタン                         | 0.1 以下     | mg/L | -           | 0.002       | -           | -          | 0.003       | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基26 | 臭素酸                                | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基27 | 総トリハロメタン                           | 0.1 以下     | mg/L | -           | 0.007       | -           | -          | 0.012       | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基28 | トリクロロ酢酸                            | 0.03 以下    | mg/L | -           | 0.003 未満    | -           | -          | 0.003 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基29 | ブロモジクロロメタン                         | 0.03 以下    | mg/L | -           | 0.002       | -           | -          | 0.004       | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基30 | ブロモホルム                             | 0.09 以下    | mg/L | -           | 0.001       | -           | -          | 0.002       | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基31 | ホルムアルデヒド                           | 0.08 以下    | mg/L | -           | 0.008 未満    | -           | -          | 0.008 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 以下     | mg/L | -           | 0.005 未満    | -           | -          | 0.005 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 以下     | mg/L | -           | 0.02 未満     | -           | -          | 0.02 未満     | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基34 | 鉄及びその化合物                           | 0.3 以下     | mg/L | -           | 0.03 未満     | -           | -          | 0.03 未満     | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基35 | 銅及びその化合物                           | 1.0 以下     | mg/L | -           | 0.01 未満     | -           | -          | 0.01 未満     | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物                       | 200 以下     | mg/L | -           | 12.0        | -           | -          | 13.2        | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基37 | マンガン及びその化合物                        | 0.05 以下    | mg/L | -           | 0.005 未満    | -           | -          | 0.005 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基38 | 塩化物イオン                             | 200 以下     | mg/L | 15.5        | 14.9        | 15.7        | 16.1       | 17.1        | 17.8        |      |      |      |     |     |     |
| 基39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度)                  | 300 以下     | mg/L | -           | 106         | -           | -          | 113         | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基40 | 蒸発残留物                              | 500 以下     | mg/L | -           | 187         | -           | -          | 231         | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 以下     | mg/L | -           | 0.02 未満     | -           | -          | 0.02 未満     | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基42 | ジェオスミン                             | 0.00001 以下 | mg/L | -           | -           | -           | -          | 0.000001 未満 | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基43 | 2-メチルインボルネオール                      | 0.00001 以下 | mg/L | -           | -           | -           | -          | 0.000001 未満 | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基44 | 非イオン界面活性剤                          | 0.02 以下    | mg/L | -           | 0.005 未満    | -           | -          | 0.005 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基45 | フェノール類                             | 0.005 以下   | mg/L | -           | 0.0005 未満   | -           | -          | 0.0005 未満   | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3 以下       | mg/L | 0.4         | 0.3         | 0.4         | 0.4        | 0.4         | 0.4         |      |      |      |     |     |     |
| 基47 | pH値                                | 5.8～8.6    | -    | 6.9         | 6.8         | 6.8         | 6.9        | 6.9         | 6.9         |      |      |      |     |     |     |
| 基48 | 味                                  | 異常でないこと    | -    | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし        |      |      |      |     |     |     |
| 基49 | 臭気                                 | 異常でないこと    | -    | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし        |      |      |      |     |     |     |
| 基50 | 色度                                 | 5 以下       | 度    | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満     | 0.5 未満      | 0.5 未満      |      |      |      |     |     |     |
| 基51 | 濁度                                 | 2 以下       | 度    | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満     | 0.1 未満      | 0.1 未満      |      |      |      |     |     |     |

令和7年度

熊谷市上下水道部

## 浄水検査結果 ( No.3 外原西公園 西部給水区 )

|     | 項 目 名                              | 水質基準       | 単位   | 4 月<br>23 日 | 5 月<br>23 日 | 6 月<br>11 日 | 7 月<br>9 日 | 8 月<br>1 日  | 9 月<br>11 日 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
|-----|------------------------------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 基01 | 一般細菌                               | 100 以下     | 個/mL | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           |      |      |      |     |     |     |
| 基02 | 大腸菌                                | 検出されないこと   | -    | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出        | 不検出         | 不検出         |      |      |      |     |     |     |
| 基03 | カドミウム及びその化合物                       | 0.003 以下   | mg/L | -           | 0.0003 未満   | -           | -          | 0.0003 未満   | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基04 | 水銀及びその化合物                          | 0.0005 以下  | mg/L | -           | 0.00005 未満  | -           | -          | 0.00005 未満  | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基05 | セレン及びその化合物                         | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基06 | 鉛及びその化合物                           | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基07 | ヒ素及びその化合物                          | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基08 | 六価クロム化合物                           | 0.02 以下    | mg/L | -           | 0.002 未満    | -           | -          | 0.002 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基09 | 亜硝酸態窒素                             | 0.04 以下    | mg/L | -           | 0.004 未満    | -           | -          | 0.004 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 以下      | mg/L | 2.33        | 1.99        | 2.20        | 2.36       | 2.22        | 2.50        |      |      |      |     |     |     |
| 基12 | フッ素及びその化合物                         | 0.8 以下     | mg/L | -           | 0.07        | -           | -          | 0.10        | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基13 | ホウ素及びその化合物                         | 1.0 以下     | mg/L | -           | 0.1 未満      | -           | -          | 0.1 未満      | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基14 | 四塩化炭素                              | 0.002 以下   | mg/L | -           | 0.0002 未満   | -           | -          | 0.0002 未満   | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基15 | 1,4-ジオキサン                          | 0.05 以下    | mg/L | -           | 0.005 未満    | -           | -          | 0.005 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基17 | ジクロロメタン                            | 0.02 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基18 | テトラクロロエチレン                         | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基19 | トリクロロエチレン                          | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基20 | ベンゼン                               | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基21 | 塩素酸                                | 0.6 以下     | mg/L | -           | 0.05 未満     | -           | -          | 0.05        | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基22 | クロロ酢酸                              | 0.02 以下    | mg/L | -           | 0.002 未満    | -           | -          | 0.002 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基23 | クロロホルム                             | 0.06 以下    | mg/L | -           | 0.005       | -           | -          | 0.011       | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基24 | ジクロロ酢酸                             | 0.03 以下    | mg/L | -           | 0.005       | -           | -          | 0.007       | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基25 | ジブロモクロロメタン                         | 0.1 以下     | mg/L | -           | 0.004       | -           | -          | 0.005       | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基26 | 臭素酸                                | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基27 | 総トリハロメタン                           | 0.1 以下     | mg/L | -           | 0.015       | -           | -          | 0.025       | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基28 | トリクロロ酢酸                            | 0.03 以下    | mg/L | -           | 0.004       | -           | -          | 0.006       | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基29 | ブロモジクロロメタン                         | 0.03 以下    | mg/L | -           | 0.005       | -           | -          | 0.009       | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基30 | ブロモホルム                             | 0.09 以下    | mg/L | -           | 0.001       | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基31 | ホルムアルデヒド                           | 0.08 以下    | mg/L | -           | 0.008 未満    | -           | -          | 0.008 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 以下     | mg/L | -           | 0.005 未満    | -           | -          | 0.007       | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 以下     | mg/L | -           | 0.02 未満     | -           | -          | 0.02 未満     | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基34 | 鉄及びその化合物                           | 0.3 以下     | mg/L | -           | 0.03 未満     | -           | -          | 0.03 未満     | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基35 | 銅及びその化合物                           | 1.0 以下     | mg/L | -           | 0.01 未満     | -           | -          | 0.01        | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物                       | 200 以下     | mg/L | -           | 9.0         | -           | -          | 12.2        | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基37 | マンガン及びその化合物                        | 0.05 以下    | mg/L | -           | 0.005 未満    | -           | -          | 0.005 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基38 | 塩化物イオン                             | 200 以下     | mg/L | 12.5        | 11.6        | 14.0        | 14.0       | 15.6        | 17.2        |      |      |      |     |     |     |
| 基39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度)                  | 300 以下     | mg/L | -           | 66          | -           | -          | 81          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基40 | 蒸発残留物                              | 500 以下     | mg/L | -           | 133         | -           | -          | 179         | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 以下     | mg/L | -           | 0.02 未満     | -           | -          | 0.02 未満     | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基42 | ジェオスミン                             | 0.00001 以下 | mg/L | -           | -           | -           | -          | 0.000001 未満 | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基43 | 2-メチルインボルネオール                      | 0.00001 以下 | mg/L | -           | -           | -           | -          | 0.000001 未満 | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基44 | 非イオン界面活性剤                          | 0.02 以下    | mg/L | -           | 0.005 未満    | -           | -          | 0.005 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基45 | フェノール類                             | 0.005 以下   | mg/L | -           | 0.0005 未満   | -           | -          | 0.0005 未満   | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3 以下       | mg/L | 0.5         | 0.7         | 0.5         | 0.6        | 0.7         | 0.7         |      |      |      |     |     |     |
| 基47 | pH値                                | 5.8～8.6    | -    | 7.2         | 7.3         | 7.3         | 7.4        | 7.3         | 7.4         |      |      |      |     |     |     |
| 基48 | 味                                  | 異常でないこと    | -    | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし        |      |      |      |     |     |     |
| 基49 | 臭気                                 | 異常でないこと    | -    | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし        |      |      |      |     |     |     |
| 基50 | 色度                                 | 5 以下       | 度    | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満     | 0.5 未満      | 0.5 未満      |      |      |      |     |     |     |
| 基51 | 濁度                                 | 2 以下       | 度    | 0.1         | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満     | 0.1 未満      | 0.1 未満      |      |      |      |     |     |     |

令和7年度

熊谷市上下水道部

## 浄水検査結果

( No.4 みいずが原公園 西部給水区 )

|     | 項 目 名                              | 水質基準       | 単位   | 4 月<br>23 日 | 5 月<br>23 日 | 6 月<br>11 日 | 7 月<br>9 日 | 8 月<br>1 日  | 9 月<br>11 日 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
|-----|------------------------------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 基01 | 一般細菌                               | 100 以下     | 個/mL | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           |      |      |      |     |     |     |
| 基02 | 大腸菌                                | 検出されないこと   | -    | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出        | 不検出         | 不検出         |      |      |      |     |     |     |
| 基03 | カドミウム及びその化合物                       | 0.003 以下   | mg/L | -           | 0.0003 未満   | -           | -          | 0.0003 未満   | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基04 | 水銀及びその化合物                          | 0.0005 以下  | mg/L | -           | 0.00005 未満  | -           | -          | 0.00005 未満  | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基05 | セレン及びその化合物                         | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基06 | 鉛及びその化合物                           | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基07 | ヒ素及びその化合物                          | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基08 | 六価クロム化合物                           | 0.02 以下    | mg/L | -           | 0.002 未満    | -           | -          | 0.002 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基09 | 亜硝酸態窒素                             | 0.04 以下    | mg/L | -           | 0.004 未満    | -           | -          | 0.004 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 以下      | mg/L | 3.37        | 3.20        | 3.48        | 3.46       | 3.65        | 3.32        |      |      |      |     |     |     |
| 基12 | フッ素及びその化合物                         | 0.8 以下     | mg/L | -           | 0.06        | -           | -          | 0.09        | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基13 | ホウ素及びその化合物                         | 1.0 以下     | mg/L | -           | 0.1 未満      | -           | -          | 0.1 未満      | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基14 | 四塩化炭素                              | 0.002 以下   | mg/L | -           | 0.0002 未満   | -           | -          | 0.0002 未満   | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基15 | 1,4-ジオキサン                          | 0.05 以下    | mg/L | -           | 0.005 未満    | -           | -          | 0.005 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基17 | ジクロロメタン                            | 0.02 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基18 | テトラクロロエチレン                         | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基19 | トリクロロエチレン                          | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基20 | ベンゼン                               | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基21 | 塩素酸                                | 0.6 以下     | mg/L | -           | 0.05 未満     | -           | -          | 0.06        | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基22 | クロロ酢酸                              | 0.02 以下    | mg/L | -           | 0.002 未満    | -           | -          | 0.002 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基23 | クロロホルム                             | 0.06 以下    | mg/L | -           | 0.006       | -           | -          | 0.009       | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基24 | ジクロロ酢酸                             | 0.03 以下    | mg/L | -           | 0.003       | -           | -          | 0.003 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基25 | ジブロモクロロメタン                         | 0.1 以下     | mg/L | -           | 0.003       | -           | -          | 0.007       | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基26 | 臭素酸                                | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基27 | 総トリハロメタン                           | 0.1 以下     | mg/L | -           | 0.014       | -           | -          | 0.026       | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基28 | トリクロロ酢酸                            | 0.03 以下    | mg/L | -           | 0.003       | -           | -          | 0.004       | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基29 | ブロモジクロロメタン                         | 0.03 以下    | mg/L | -           | 0.005       | -           | -          | 0.008       | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基30 | ブロモホルム                             | 0.09 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.002       | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基31 | ホルムアルデヒド                           | 0.08 以下    | mg/L | -           | 0.008 未満    | -           | -          | 0.008 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 以下     | mg/L | -           | 0.005 未満    | -           | -          | 0.005 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 以下     | mg/L | -           | 0.02 未満     | -           | -          | 0.02 未満     | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基34 | 鉄及びその化合物                           | 0.3 以下     | mg/L | -           | 0.03 未満     | -           | -          | 0.03 未満     | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基35 | 銅及びその化合物                           | 1.0 以下     | mg/L | -           | 0.01 未満     | -           | -          | 0.01 未満     | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物                       | 200 以下     | mg/L | -           | 10.0        | -           | -          | 12.4        | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基37 | マンガン及びその化合物                        | 0.05 以下    | mg/L | -           | 0.005 未満    | -           | -          | 0.005 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基38 | 塩化物イオン                             | 200 以下     | mg/L | 15.4        | 13.7        | 15.6        | 15.3       | 16.7        | 16.1        |      |      |      |     |     |     |
| 基39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度)                  | 300 以下     | mg/L | -           | 84          | -           | -          | 101         | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基40 | 蒸発残留物                              | 500 以下     | mg/L | -           | 148         | -           | -          | 195         | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 以下     | mg/L | -           | 0.02 未満     | -           | -          | 0.02 未満     | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基42 | ジェオスミン                             | 0.00001 以下 | mg/L | -           | -           | -           | -          | 0.000001 未満 | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001 以下 | mg/L | -           | -           | -           | -          | 0.000001 未満 | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基44 | 非イオン界面活性剤                          | 0.02 以下    | mg/L | -           | 0.005 未満    | -           | -          | 0.005 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基45 | フェノール類                             | 0.005 以下   | mg/L | -           | 0.0005 未満   | -           | -          | 0.0005 未満   | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3 以下       | mg/L | 0.5         | 0.3         | 0.5         | 0.5        | 0.5         | 0.6         |      |      |      |     |     |     |
| 基47 | pH値                                | 5.8～8.6    | -    | 7.2         | 7.2         | 7.2         | 7.3        | 7.4         | 7.3         |      |      |      |     |     |     |
| 基48 | 味                                  | 異常でないこと    | -    | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし        |      |      |      |     |     |     |
| 基49 | 臭気                                 | 異常でないこと    | -    | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし        |      |      |      |     |     |     |
| 基50 | 色度                                 | 5 以下       | 度    | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満     | 0.5 未満      | 0.5 未満      |      |      |      |     |     |     |
| 基51 | 濁度                                 | 2 以下       | 度    | 0.1         | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満     | 0.1 未満      | 0.1 未満      |      |      |      |     |     |     |

令和7年度

熊谷市上下水道部

## 浄水検査結果 ( No.5 万吉石田公園 吉岡給水区 )

|     | 項 目 名                              | 水質基準       | 単位   | 4 月<br>23 日 | 5 月<br>23 日 | 6 月<br>11 日 | 7 月<br>9 日 | 8 月<br>1 日  | 9 月<br>11 日 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
|-----|------------------------------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 基01 | 一般細菌                               | 100 以下     | 個/mL | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           |      |      |      |     |     |     |
| 基02 | 大腸菌                                | 検出されないこと   | -    | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出        | 不検出         | 不検出         |      |      |      |     |     |     |
| 基03 | カドミウム及びその化合物                       | 0.003 以下   | mg/L | -           | 0.0003 未満   | -           | -          | 0.0003 未満   | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基04 | 水銀及びその化合物                          | 0.0005 以下  | mg/L | -           | 0.00005 未満  | -           | -          | 0.00005 未満  | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基05 | セレン及びその化合物                         | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基06 | 鉛及びその化合物                           | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基07 | ヒ素及びその化合物                          | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基08 | 六価クロム化合物                           | 0.02 以下    | mg/L | -           | 0.002 未満    | -           | -          | 0.002 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基09 | 亜硝酸態窒素                             | 0.04 以下    | mg/L | -           | 0.004 未満    | -           | -          | 0.004 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 以下      | mg/L | 0.98        | 0.90        | 1.18        | 1.40       | 1.18        | 1.90        |      |      |      |     |     |     |
| 基12 | フッ素及びその化合物                         | 0.8 以下     | mg/L | -           | 0.07        | -           | -          | 0.12        | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基13 | ホウ素及びその化合物                         | 1.0 以下     | mg/L | -           | 0.1 未満      | -           | -          | 0.1 未満      | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基14 | 四塩化炭素                              | 0.002 以下   | mg/L | -           | 0.0002 未満   | -           | -          | 0.0002 未満   | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基15 | 1,4-ジオキサン                          | 0.05 以下    | mg/L | -           | 0.005 未満    | -           | -          | 0.005 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基17 | ジクロロメタン                            | 0.02 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基18 | テトラクロロエチレン                         | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基19 | トリクロロエチレン                          | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基20 | ベンゼン                               | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基21 | 塩素酸                                | 0.6 以下     | mg/L | -           | 0.05 未満     | -           | -          | 0.06        | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基22 | クロロ酢酸                              | 0.02 以下    | mg/L | -           | 0.002 未満    | -           | -          | 0.002 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基23 | クロロホルム                             | 0.06 以下    | mg/L | -           | 0.009       | -           | -          | 0.015       | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基24 | ジクロロ酢酸                             | 0.03 以下    | mg/L | -           | 0.008       | -           | -          | 0.007       | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基25 | ジブロモクロロメタン                         | 0.1 以下     | mg/L | -           | 0.003       | -           | -          | 0.006       | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基26 | 臭素酸                                | 0.01 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基27 | 総トリハロメタン                           | 0.1 以下     | mg/L | -           | 0.018       | -           | -          | 0.032       | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基28 | トリクロロ酢酸                            | 0.03 以下    | mg/L | -           | 0.008       | -           | -          | 0.008       | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基29 | ブロモジクロロメタン                         | 0.03 以下    | mg/L | -           | 0.006       | -           | -          | 0.011       | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基30 | ブロモホルム                             | 0.09 以下    | mg/L | -           | 0.001 未満    | -           | -          | 0.001 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基31 | ホルムアルデヒド                           | 0.08 以下    | mg/L | -           | 0.008 未満    | -           | -          | 0.008 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 以下     | mg/L | -           | 0.005 未満    | -           | -          | 0.005 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 以下     | mg/L | -           | 0.02 未満     | -           | -          | 0.03        | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基34 | 鉄及びその化合物                           | 0.3 以下     | mg/L | -           | 0.03 未満     | -           | -          | 0.03 未満     | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基35 | 銅及びその化合物                           | 1.0 以下     | mg/L | -           | 0.01 未満     | -           | -          | 0.01 未満     | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物                       | 200 以下     | mg/L | -           | 8.2         | -           | -          | 12.2        | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基37 | マンガン及びその化合物                        | 0.05 以下    | mg/L | -           | 0.005 未満    | -           | -          | 0.005 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基38 | 塩化物イオン                             | 200 以下     | mg/L | 12.6        | 12.1        | 15.2        | 16.0       | 17.3        | 19.8        |      |      |      |     |     |     |
| 基39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度)                  | 300 以下     | mg/L | -           | 35          | -           | -          | 59          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基40 | 蒸発残留物                              | 500 以下     | mg/L | -           | 92          | -           | -          | 137         | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 以下     | mg/L | -           | 0.02 未満     | -           | -          | 0.02 未満     | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基42 | ジェオスミン                             | 0.00001 以下 | mg/L | -           | -           | -           | -          | 0.000001 未満 | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001 以下 | mg/L | -           | -           | -           | -          | 0.000001    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基44 | 非イオン界面活性剤                          | 0.02 以下    | mg/L | -           | 0.005 未満    | -           | -          | 0.005 未満    | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基45 | フェノール類                             | 0.005 以下   | mg/L | -           | 0.0005 未満   | -           | -          | 0.0005 未満   | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3 以下       | mg/L | 0.7         | 0.8         | 0.5         | 0.9        | 0.8         | 0.8         |      |      |      |     |     |     |
| 基47 | pH値                                | 5.8～8.6    | -    | 7.2         | 7.2         | 7.2         | 7.4        | 7.3         | 7.1         |      |      |      |     |     |     |
| 基48 | 味                                  | 異常でないこと    | -    | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし        |      |      |      |     |     |     |
| 基49 | 臭気                                 | 異常でないこと    | -    | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし        |      |      |      |     |     |     |
| 基50 | 色度                                 | 5 以下       | 度    | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満     | 0.5 未満      | 0.5 未満      |      |      |      |     |     |     |
| 基51 | 濁度                                 | 2 以下       | 度    | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満     | 0.1 未満      | 0.1 未満      |      |      |      |     |     |     |

令和7年度

熊谷市上下水道部

## 浄水検査結果 ( №.6 上恩田浄水場 大里給水区 )

|     | 項 目 名                              | 水質基準       | 単位   | 4 月<br>23 日 | 5 月<br>23 日 | 6 月<br>11 日 | 7 月<br>9 日  | 8 月<br>1 日 | 9 月<br>11 日 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
|-----|------------------------------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 基01 | 一般細菌                               | 100 以下     | 個/mL | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |      |      |      |     |     |     |
| 基02 | 大腸菌                                | 検出されないこと   | -    | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出        | 不検出         |      |      |      |     |     |     |
| 基03 | カドミウム及びその化合物                       | 0.003 以下   | mg/L | 0.0003 未満   | -           | -           | 0.0003 未満   | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基04 | 水銀及びその化合物                          | 0.0005 以下  | mg/L | 0.00005 未満  | -           | -           | 0.00005 未満  | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基05 | セレン及びその化合物                         | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基06 | 鉛及びその化合物                           | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基07 | ヒ素及びその化合物                          | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基08 | 六価クロム化合物                           | 0.02 以下    | mg/L | 0.002 未満    | -           | -           | 0.002 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基09 | 亜硝酸態窒素                             | 0.04 以下    | mg/L | 0.004 未満    | -           | -           | 0.004 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 以下      | mg/L | 2.40        | 2.32        | 2.37        | 2.60        | 2.47       | 2.64        |      |      |      |     |     |     |
| 基12 | フッ素及びその化合物                         | 0.8 以下     | mg/L | 0.06        | -           | -           | 0.07        | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基13 | ホウ素及びその化合物                         | 1.0 以下     | mg/L | 0.1 未満      | -           | -           | 0.1 未満      | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基14 | 四塩化炭素                              | 0.002 以下   | mg/L | 0.0002 未満   | -           | -           | 0.0002 未満   | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基15 | 1,4-ジオキサン                          | 0.05 以下    | mg/L | 0.005 未満    | -           | -           | 0.005 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基17 | ジクロロメタン                            | 0.02 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基18 | テトラクロロエチレン                         | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基19 | トリクロロエチレン                          | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基20 | ベンゼン                               | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基21 | 塩素酸                                | 0.6 以下     | mg/L | 0.05 未満     | -           | -           | 0.06        | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基22 | クロロ酢酸                              | 0.02 以下    | mg/L | 0.002 未満    | -           | -           | 0.002 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基23 | クロロホルム                             | 0.06 以下    | mg/L | 0.004       | -           | -           | 0.006       | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基24 | ジクロロ酢酸                             | 0.03 以下    | mg/L | 0.003       | -           | -           | 0.004       | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基25 | ジブロモクロロメタン                         | 0.1 以下     | mg/L | 0.004       | -           | -           | 0.005       | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基26 | 臭素酸                                | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基27 | 総トリハロメタン                           | 0.1 以下     | mg/L | 0.013       | -           | -           | 0.019       | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基28 | トリクロロ酢酸                            | 0.03 以下    | mg/L | 0.003 未満    | -           | -           | 0.004       | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基29 | ブロモジクロロメタン                         | 0.03 以下    | mg/L | 0.004       | -           | -           | 0.006       | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基30 | ブロモホルム                             | 0.09 以下    | mg/L | 0.001       | -           | -           | 0.002       | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基31 | ホルムアルデヒド                           | 0.08 以下    | mg/L | 0.008 未満    | -           | -           | 0.008 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 以下     | mg/L | 0.005 未満    | -           | -           | 0.005 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 以下     | mg/L | 0.02 未満     | -           | -           | 0.02 未満     | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基34 | 鉄及びその化合物                           | 0.3 以下     | mg/L | 0.03 未満     | -           | -           | 0.03 未満     | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基35 | 銅及びその化合物                           | 1.0 以下     | mg/L | 0.01 未満     | -           | -           | 0.01 未満     | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物                       | 200 以下     | mg/L | 18.2        | -           | -           | 19.3        | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基37 | マンガン及びその化合物                        | 0.05 以下    | mg/L | 0.005 未満    | -           | -           | 0.005 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基38 | 塩化物イオン                             | 200 以下     | mg/L | 14.7        | 14.1        | 15.2        | 15.8        | 16.3       | 16.8        |      |      |      |     |     |     |
| 基39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度)                  | 300 以下     | mg/L | 99          | -           | -           | 105         | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基40 | 蒸発残留物                              | 500 以下     | mg/L | 179         | -           | -           | 200         | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 以下     | mg/L | 0.02 未満     | -           | -           | 0.02 未満     | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基42 | ジェオスミン                             | 0.00001 以下 | mg/L | -           | -           | -           | 0.000001 未満 | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001 以下 | mg/L | -           | -           | -           | 0.000001 未満 | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基44 | 非イオン界面活性剤                          | 0.02 以下    | mg/L | 0.005 未満    | -           | -           | 0.005 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基45 | フェノール類                             | 0.005 以下   | mg/L | 0.0005 未満   | -           | -           | 0.0005 未満   | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3 以下       | mg/L | 0.4         | 0.4         | 0.5         | 0.4         | 0.4        | 0.5         |      |      |      |     |     |     |
| 基47 | pH値                                | 5.8～8.6    | -    | 7.5         | 7.7         | 7.7         | 7.8         | 7.7        | 7.7         |      |      |      |     |     |     |
| 基48 | 味                                  | 異常でないこと    | -    | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし        |      |      |      |     |     |     |
| 基49 | 臭気                                 | 異常でないこと    | -    | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし        |      |      |      |     |     |     |
| 基50 | 色度                                 | 5 以下       | 度    | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満     | 0.5 未満      |      |      |      |     |     |     |
| 基51 | 濁度                                 | 2 以下       | 度    | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満     | 0.1 未満      |      |      |      |     |     |     |



令和7年度

熊谷市上下水道部

## 浄水検査結果 ( No.7 秦公民館 妻沼給水区 )

|     | 項 目 名                              | 水質基準       | 単位   | 4 月<br>23 日 | 5 月<br>23 日 | 6 月<br>11 日 | 7 月<br>9 日  | 8 月<br>1 日 | 9 月<br>11 日 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
|-----|------------------------------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 基01 | 一般細菌                               | 100 以下     | 個/mL | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |      |      |      |     |     |     |
| 基02 | 大腸菌                                | 検出されないこと   | -    | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出        | 不検出         |      |      |      |     |     |     |
| 基03 | カドミウム及びその化合物                       | 0.003 以下   | mg/L | 0.0003 未満   | -           | -           | 0.0003 未満   | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基04 | 水銀及びその化合物                          | 0.0005 以下  | mg/L | 0.00005 未満  | -           | -           | 0.00005 未満  | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基05 | セレン及びその化合物                         | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基06 | 鉛及びその化合物                           | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基07 | ヒ素及びその化合物                          | 0.01 以下    | mg/L | 0.001       | -           | -           | 0.001       | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基08 | 六価クロム化合物                           | 0.02 以下    | mg/L | 0.002 未満    | -           | -           | 0.002 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基09 | 亜硝酸態窒素                             | 0.04 以下    | mg/L | 0.004 未満    | -           | -           | 0.004 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 以下      | mg/L | 0.67        | 0.62        | 0.85        | 0.99        | 0.82       | 1.21        |      |      |      |     |     |     |
| 基12 | フッ素及びその化合物                         | 0.8 以下     | mg/L | 0.07        | -           | -           | 0.09        | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基13 | ホウ素及びその化合物                         | 1.0 以下     | mg/L | 0.1 未満      | -           | -           | 0.1 未満      | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基14 | 四塩化炭素                              | 0.002 以下   | mg/L | 0.0002 未満   | -           | -           | 0.0002 未満   | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基15 | 1,4-ジオキサン                          | 0.05 以下    | mg/L | 0.005 未満    | -           | -           | 0.005 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基17 | ジクロロメタン                            | 0.02 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基18 | テトラクロロエチレン                         | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基19 | トリクロロエチレン                          | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基20 | ベンゼン                               | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基21 | 塩素酸                                | 0.6 以下     | mg/L | 0.05 未満     | -           | -           | 0.05        | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基22 | クロロ酢酸                              | 0.02 以下    | mg/L | 0.002 未満    | -           | -           | 0.002 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基23 | クロロホルム                             | 0.06 以下    | mg/L | 0.007       | -           | -           | 0.011       | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基24 | ジクロロ酢酸                             | 0.03 以下    | mg/L | 0.006       | -           | -           | 0.007       | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基25 | ジブロモクロロメタン                         | 0.1 以下     | mg/L | 0.004       | -           | -           | 0.006       | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基26 | 臭素酸                                | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基27 | 総トリハロメタン                           | 0.1 以下     | mg/L | 0.018       | -           | -           | 0.027       | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基28 | トリクロロ酢酸                            | 0.03 以下    | mg/L | 0.006       | -           | -           | 0.007       | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基29 | ブロモジクロロメタン                         | 0.03 以下    | mg/L | 0.007       | -           | -           | 0.009       | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基30 | ブロモホルム                             | 0.09 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001       | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基31 | ホルムアルデヒド                           | 0.08 以下    | mg/L | 0.008 未満    | -           | -           | 0.008 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 以下     | mg/L | 0.005 未満    | -           | -           | 0.005 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 以下     | mg/L | 0.02 未満     | -           | -           | 0.02 未満     | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基34 | 鉄及びその化合物                           | 0.3 以下     | mg/L | 0.03 未満     | -           | -           | 0.03 未満     | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基35 | 銅及びその化合物                           | 1.0 以下     | mg/L | 0.01 未満     | -           | -           | 0.01 未満     | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物                       | 200 以下     | mg/L | 14.9        | -           | -           | 16.6        | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基37 | マンガン及びその化合物                        | 0.05 以下    | mg/L | 0.005 未満    | -           | -           | 0.005 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基38 | 塩化物イオン                             | 200 以下     | mg/L | 14.2        | 13.8        | 15.6        | 16.7        | 17.0       | 19.2        |      |      |      |     |     |     |
| 基39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度)                  | 300 以下     | mg/L | 53          | -           | -           | 66          | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基40 | 蒸発残留物                              | 500 以下     | mg/L | 127         | -           | -           | 133         | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 以下     | mg/L | 0.02 未満     | -           | -           | 0.02 未満     | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基42 | ジェオスミン                             | 0.00001 以下 | mg/L | -           | -           | -           | 0.000001 未満 | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001 以下 | mg/L | -           | -           | -           | 0.000001 未満 | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基44 | 非イオン界面活性剤                          | 0.02 以下    | mg/L | 0.005 未満    | -           | -           | 0.005 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基45 | フェノール類                             | 0.005 以下   | mg/L | 0.0005 未満   | -           | -           | 0.0005 未満   | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3 以下       | mg/L | 0.5         | 0.7         | 0.5         | 0.7         | 0.6        | 0.6         |      |      |      |     |     |     |
| 基47 | pH値                                | 5.8～8.6    | -    | 7.7         | 7.9         | 7.8         | 7.9         | 8.0        | 7.9         |      |      |      |     |     |     |
| 基48 | 味                                  | 異常でないこと    | -    | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし        |      |      |      |     |     |     |
| 基49 | 臭気                                 | 異常でないこと    | -    | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし        |      |      |      |     |     |     |
| 基50 | 色度                                 | 5 以下       | 度    | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満     | 0.5 未満      |      |      |      |     |     |     |
| 基51 | 濁度                                 | 2 以下       | 度    | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満     | 0.1 未満      |      |      |      |     |     |     |

令和7年度

熊谷市上下水道部

## 浄水検査結果（No.8 上新田広場 江南給水区）

|     | 項 目 名                              | 水質基準       | 単位   | 4 月        | 5 月    | 6 月    | 7 月         | 8 月    | 9 月    | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
|-----|------------------------------------|------------|------|------------|--------|--------|-------------|--------|--------|------|------|------|-----|-----|-----|
|     |                                    |            |      | 23 日       | 23 日   | 11 日   | 9 日         | 1 日    | 11 日   |      |      |      |     |     |     |
| 基01 | 一般細菌                               | 100 以下     | 個/mL | 0          | 0      | 0      | 0           | 0      | 0      |      |      |      |     |     |     |
| 基02 | 大腸菌                                | 検出されないこと   | -    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    |      |      |      |     |     |     |
| 基03 | カドミウム及びその化合物                       | 0.003 以下   | mg/L | 0.0003 未満  | -      | -      | 0.0003 未満   | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基04 | 水銀及びその化合物                          | 0.0005 以下  | mg/L | 0.00005 未満 | -      | -      | 0.00005 未満  | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基05 | セレン及びその化合物                         | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満   | -      | -      | 0.001 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基06 | 鉛及びその化合物                           | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満   | -      | -      | 0.001 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基07 | ヒ素及びその化合物                          | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満   | -      | -      | 0.001 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基08 | 六価クロム化合物                           | 0.02 以下    | mg/L | 0.002 未満   | -      | -      | 0.002 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基09 | 亜硝酸態窒素                             | 0.04 以下    | mg/L | 0.004 未満   | -      | -      | 0.004 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満   | -      | -      | 0.001 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 以下      | mg/L | 1.15       | 1.62   | 1.80   | 2.60        | 2.21   | 2.35   |      |      |      |     |     |     |
| 基12 | フッ素及びその化合物                         | 0.8 以下     | mg/L | 0.07       | -      | -      | 0.09        | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基13 | ホウ素及びその化合物                         | 1.0 以下     | mg/L | 0.1 未満     | -      | -      | 0.1 未満      | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基14 | 四塩化炭素                              | 0.002 以下   | mg/L | 0.0002 未満  | -      | -      | 0.0002 未満   | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基15 | 1,4-ジオキサン                          | 0.05 以下    | mg/L | 0.005 未満   | -      | -      | 0.005 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 以下    | mg/L | 0.001 未満   | -      | -      | 0.001 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基17 | ジクロロメタン                            | 0.02 以下    | mg/L | 0.001 未満   | -      | -      | 0.001 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基18 | テトラクロロエチレン                         | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満   | -      | -      | 0.001 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基19 | トリクロロエチレン                          | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満   | -      | -      | 0.001 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基20 | ベンゼン                               | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満   | -      | -      | 0.001 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基21 | 塩素酸                                | 0.6 以下     | mg/L | 0.05 未満    | -      | -      | 0.06        | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基22 | クロロ酢酸                              | 0.02 以下    | mg/L | 0.002 未満   | -      | -      | 0.002 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基23 | クロロホルム                             | 0.06 以下    | mg/L | 0.008      | -      | -      | 0.007       | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基24 | ジクロロ酢酸                             | 0.03 以下    | mg/L | 0.008      | -      | -      | 0.003 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基25 | ジブロモクロロメタン                         | 0.1 以下     | mg/L | 0.003      | -      | -      | 0.004       | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基26 | 臭素酸                                | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満   | -      | -      | 0.001 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基27 | 総トリハロメタン                           | 0.1 以下     | mg/L | 0.017      | -      | -      | 0.017       | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基28 | トリクロロ酢酸                            | 0.03 以下    | mg/L | 0.008      | -      | -      | 0.005       | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基29 | ブロモジクロロメタン                         | 0.03 以下    | mg/L | 0.006      | -      | -      | 0.006       | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基30 | ブロモホルム                             | 0.09 以下    | mg/L | 0.001 未満   | -      | -      | 0.001 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基31 | ホルムアルデヒド                           | 0.08 以下    | mg/L | 0.008 未満   | -      | -      | 0.008 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 以下     | mg/L | 0.005 未満   | -      | -      | 0.005 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 以下     | mg/L | 0.02 未満    | -      | -      | 0.02 未満     | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基34 | 鉄及びその化合物                           | 0.3 以下     | mg/L | 0.03 未満    | -      | -      | 0.03 未満     | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基35 | 銅及びその化合物                           | 1.0 以下     | mg/L | 0.01 未満    | -      | -      | 0.01 未満     | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物                       | 200 以下     | mg/L | 8.0        | -      | -      | 10.3        | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基37 | マンガン及びその化合物                        | 0.05 以下    | mg/L | 0.005 未満   | -      | -      | 0.005 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基38 | 塩化物イオン                             | 200 以下     | mg/L | 12.0       | 10.6   | 13.3   | 12.9        | 13.3   | 15.8   |      |      |      |     |     |     |
| 基39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度)                  | 300 以下     | mg/L | 43         | -      | -      | 75          | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基40 | 蒸発残留物                              | 500 以下     | mg/L | 100        | -      | -      | 146         | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 以下     | mg/L | 0.02 未満    | -      | -      | 0.02 未満     | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基42 | ジェオスミン                             | 0.00001 以下 | mg/L | -          | -      | -      | 0.000001 未満 | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001 以下 | mg/L | -          | -      | -      | 0.000001 未満 | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基44 | 非イオン界面活性剤                          | 0.02 以下    | mg/L | 0.005 未満   | -      | -      | 0.005 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基45 | フェノール類                             | 0.005 以下   | mg/L | 0.0005 未満  | -      | -      | 0.0005 未満   | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3 以下       | mg/L | 0.6        | 0.6    | 0.6    | 0.6         | 0.6    | 0.7    |      |      |      |     |     |     |
| 基47 | pH値                                | 5.8～8.6    | -    | 7.2        | 7.1    | 6.9    | 6.9         | 6.8    | 6.8    |      |      |      |     |     |     |
| 基48 | 味                                  | 異常でないこと    | -    | 異常なし       | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし        | 異常なし   | 異常なし   |      |      |      |     |     |     |
| 基49 | 臭気                                 | 異常でないこと    | -    | 異常なし       | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし        | 異常なし   | 異常なし   |      |      |      |     |     |     |
| 基50 | 色度                                 | 5 以下       | 度    | 0.5 未満     | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満      | 0.5 未満 | 0.5 未満 |      |      |      |     |     |     |
| 基51 | 濁度                                 | 2 以下       | 度    | 0.1 未満     | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満      | 0.1 未満 | 0.1 未満 |      |      |      |     |     |     |

令和7年度

熊谷市上下水道部

## 浄水検査結果 ( No.9 楊井集会所 江南給水区 )

|     | 項 目 名                              | 水質基準       | 単位   | 4 月<br>23 日 | 5 月<br>23 日 | 6 月<br>11 日 | 7 月<br>9 日  | 8 月<br>1 日 | 9 月<br>11 日 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
|-----|------------------------------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 基01 | 一般細菌                               | 100 以下     | 個/mL | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |      |      |      |     |     |     |
| 基02 | 大腸菌                                | 検出されないこと   | -    | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出        | 不検出         |      |      |      |     |     |     |
| 基03 | カドミウム及びその化合物                       | 0.003 以下   | mg/L | 0.0003 未満   | -           | -           | 0.0003 未満   | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基04 | 水銀及びその化合物                          | 0.0005 以下  | mg/L | 0.00005 未満  | -           | -           | 0.00005 未満  | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基05 | セレン及びその化合物                         | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基06 | 鉛及びその化合物                           | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基07 | ヒ素及びその化合物                          | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基08 | 六価クロム化合物                           | 0.02 以下    | mg/L | 0.002 未満    | -           | -           | 0.002 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基09 | 亜硝酸態窒素                             | 0.04 以下    | mg/L | 0.004 未満    | -           | -           | 0.004 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 以下      | mg/L | 1.16        | 1.62        | 1.80        | 2.63        | 2.16       | 2.44        |      |      |      |     |     |     |
| 基12 | フッ素及びその化合物                         | 0.8 以下     | mg/L | 0.07        | -           | -           | 0.09        | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基13 | ホウ素及びその化合物                         | 1.0 以下     | mg/L | 0.1 未満      | -           | -           | 0.1 未満      | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基14 | 四塩化炭素                              | 0.002 以下   | mg/L | 0.0002 未満   | -           | -           | 0.0002 未満   | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基15 | 1,4-ジオキサン                          | 0.05 以下    | mg/L | 0.005 未満    | -           | -           | 0.005 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基17 | ジクロロメタン                            | 0.02 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基18 | テトラクロロエチレン                         | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基19 | トリクロロエチレン                          | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基20 | ベンゼン                               | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基21 | 塩素酸                                | 0.6 以下     | mg/L | 0.05 未満     | -           | -           | 0.06        | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基22 | クロロ酢酸                              | 0.02 以下    | mg/L | 0.002 未満    | -           | -           | 0.002 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基23 | クロロホルム                             | 0.06 以下    | mg/L | 0.008       | -           | -           | 0.007       | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基24 | ジクロロ酢酸                             | 0.03 以下    | mg/L | 0.008       | -           | -           | 0.003 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基25 | ジブロモクロロメタン                         | 0.1 以下     | mg/L | 0.003       | -           | -           | 0.004       | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基26 | 臭素酸                                | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基27 | 総トリハロメタン                           | 0.1 以下     | mg/L | 0.018       | -           | -           | 0.018       | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基28 | トリクロロ酢酸                            | 0.03 以下    | mg/L | 0.007       | -           | -           | 0.005       | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基29 | ブロモジクロロメタン                         | 0.03 以下    | mg/L | 0.007       | -           | -           | 0.007       | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基30 | ブロモホルム                             | 0.09 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基31 | ホルムアルデヒド                           | 0.08 以下    | mg/L | 0.008 未満    | -           | -           | 0.008 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 以下     | mg/L | 0.005 未満    | -           | -           | 0.009       | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 以下     | mg/L | 0.02 未満     | -           | -           | 0.02 未満     | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基34 | 鉄及びその化合物                           | 0.3 以下     | mg/L | 0.03 未満     | -           | -           | 0.03 未満     | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基35 | 銅及びその化合物                           | 1.0 以下     | mg/L | 0.01 未満     | -           | -           | 0.02        | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物                       | 200 以下     | mg/L | 7.9         | -           | -           | 10.2        | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基37 | マンガン及びその化合物                        | 0.05 以下    | mg/L | 0.005 未満    | -           | -           | 0.005 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基38 | 塩化物イオン                             | 200 以下     | mg/L | 11.9        | 10.6        | 13.4        | 13.0        | 13.5       | 15.3        |      |      |      |     |     |     |
| 基39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度)                  | 300 以下     | mg/L | 43          | -           | -           | 74          | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基40 | 蒸発残留物                              | 500 以下     | mg/L | 100         | -           | -           | 145         | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 以下     | mg/L | 0.02 未満     | -           | -           | 0.02 未満     | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基42 | ジェオスミン                             | 0.00001 以下 | mg/L | -           | -           | -           | 0.000001 未満 | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001 以下 | mg/L | -           | -           | -           | 0.000001 未満 | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基44 | 非イオン界面活性剤                          | 0.02 以下    | mg/L | 0.005 未満    | -           | -           | 0.005 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基45 | フェノール類                             | 0.005 以下   | mg/L | 0.0005 未満   | -           | -           | 0.0005 未満   | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3 以下       | mg/L | 0.6         | 0.7         | 0.6         | 0.6         | 0.7        | 0.7         |      |      |      |     |     |     |
| 基47 | pH値                                | 5.8～8.6    | -    | 7.1         | 6.9         | 6.9         | 6.9         | 6.8        | 6.8         |      |      |      |     |     |     |
| 基48 | 味                                  | 異常でないこと    | -    | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし        |      |      |      |     |     |     |
| 基49 | 臭気                                 | 異常でないこと    | -    | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし        |      |      |      |     |     |     |
| 基50 | 色度                                 | 5 以下       | 度    | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満     | 0.5 未満      |      |      |      |     |     |     |
| 基51 | 濁度                                 | 2 以下       | 度    | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満     | 0.1 未満      |      |      |      |     |     |     |

令和7年度

熊谷市上下水道部

## 浄水検査結果（No.10 千代ふるさと歩道休憩舎 江南給水区）

|     | 項 目 名                              | 水質基準       | 単位   | 4 月        | 5 月    | 6 月    | 7 月         | 8 月    | 9 月    | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
|-----|------------------------------------|------------|------|------------|--------|--------|-------------|--------|--------|------|------|------|-----|-----|-----|
|     |                                    |            |      | 23 日       | 23 日   | 11 日   | 9 日         | 1 日    | 11 日   |      |      |      |     |     |     |
| 基01 | 一般細菌                               | 100 以下     | 個/mL | 0          | 0      | 0      | 0           | 0      | 0      |      |      |      |     |     |     |
| 基02 | 大腸菌                                | 検出されないこと   | -    | 不検出        | 不検出    | 不検出    | 不検出         | 不検出    | 不検出    |      |      |      |     |     |     |
| 基03 | カドミウム及びその化合物                       | 0.003 以下   | mg/L | 0.0003 未満  | -      | -      | 0.0003 未満   | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基04 | 水銀及びその化合物                          | 0.0005 以下  | mg/L | 0.00005 未満 | -      | -      | 0.00005 未満  | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基05 | セレン及びその化合物                         | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満   | -      | -      | 0.001 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基06 | 鉛及びその化合物                           | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満   | -      | -      | 0.001 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基07 | ヒ素及びその化合物                          | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満   | -      | -      | 0.001 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基08 | 六価クロム化合物                           | 0.02 以下    | mg/L | 0.002 未満   | -      | -      | 0.002 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基09 | 亜硝酸態窒素                             | 0.04 以下    | mg/L | 0.004 未満   | -      | -      | 0.004 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満   | -      | -      | 0.001 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 以下      | mg/L | 1.22       | 1.50   | 1.92   | 2.41        | 2.14   | 2.30   |      |      |      |     |     |     |
| 基12 | フッ素及びその化合物                         | 0.8 以下     | mg/L | 0.08       | -      | -      | 0.09        | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基13 | ホウ素及びその化合物                         | 1.0 以下     | mg/L | 0.1 未満     | -      | -      | 0.1 未満      | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基14 | 四塩化炭素                              | 0.002 以下   | mg/L | 0.0002 未満  | -      | -      | 0.0002 未満   | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基15 | 1,4-ジオキサン                          | 0.05 以下    | mg/L | 0.005 未満   | -      | -      | 0.005 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 以下    | mg/L | 0.001 未満   | -      | -      | 0.001 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基17 | ジクロロメタン                            | 0.02 以下    | mg/L | 0.001 未満   | -      | -      | 0.001 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基18 | テトラクロロエチレン                         | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満   | -      | -      | 0.001 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基19 | トリクロロエチレン                          | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満   | -      | -      | 0.001 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基20 | ベンゼン                               | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満   | -      | -      | 0.001 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基21 | 塩素酸                                | 0.6 以下     | mg/L | 0.05 未満    | -      | -      | 0.06        | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基22 | クロロ酢酸                              | 0.02 以下    | mg/L | 0.002 未満   | -      | -      | 0.002 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基23 | クロロホルム                             | 0.06 以下    | mg/L | 0.009      | -      | -      | 0.009       | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基24 | ジクロロ酢酸                             | 0.03 以下    | mg/L | 0.008      | -      | -      | 0.003 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基25 | ジブロモクロロメタン                         | 0.1 以下     | mg/L | 0.003      | -      | -      | 0.004       | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基26 | 臭素酸                                | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満   | -      | -      | 0.001 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基27 | 総トリハロメタン                           | 0.1 以下     | mg/L | 0.019      | -      | -      | 0.021       | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基28 | トリクロロ酢酸                            | 0.03 以下    | mg/L | 0.008      | -      | -      | 0.007       | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基29 | ブロモジクロロメタン                         | 0.03 以下    | mg/L | 0.007      | -      | -      | 0.008       | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基30 | ブロモホルム                             | 0.09 以下    | mg/L | 0.001 未満   | -      | -      | 0.001 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基31 | ホルムアルデヒド                           | 0.08 以下    | mg/L | 0.008 未満   | -      | -      | 0.008 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 以下     | mg/L | 0.005 未満   | -      | -      | 0.005 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 以下     | mg/L | 0.02 未満    | -      | -      | 0.02 未満     | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基34 | 鉄及びその化合物                           | 0.3 以下     | mg/L | 0.03 未満    | -      | -      | 0.03 未満     | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基35 | 銅及びその化合物                           | 1.0 以下     | mg/L | 0.01 未満    | -      | -      | 0.01 未満     | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物                       | 200 以下     | mg/L | 8.4        | -      | -      | 10.5        | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基37 | マンガン及びその化合物                        | 0.05 以下    | mg/L | 0.005 未満   | -      | -      | 0.005 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基38 | 塩化物イオン                             | 200 以下     | mg/L | 12.5       | 10.6   | 13.0   | 13.5        | 13.8   | 16.1   |      |      |      |     |     |     |
| 基39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度)                  | 300 以下     | mg/L | 44         | -      | -      | 71          | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基40 | 蒸発残留物                              | 500 以下     | mg/L | 101        | -      | -      | 128         | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 以下     | mg/L | 0.02 未満    | -      | -      | 0.02 未満     | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基42 | ジェオスミン                             | 0.00001 以下 | mg/L | -          | -      | -      | 0.000001 未満 | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001 以下 | mg/L | -          | -      | -      | 0.000001 未満 | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基44 | 非イオン界面活性剤                          | 0.02 以下    | mg/L | 0.005 未満   | -      | -      | 0.005 未満    | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基45 | フェノール類                             | 0.005 以下   | mg/L | 0.0005 未満  | -      | -      | 0.0005 未満   | -      | -      |      |      |      |     |     |     |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3 以下       | mg/L | 0.6        | 0.6    | 0.6    | 0.6         | 0.6    | 0.7    |      |      |      |     |     |     |
| 基47 | pH値                                | 5.8～8.6    | -    | 7.1        | 7.0    | 7.0    | 7.0         | 6.9    | 7.0    |      |      |      |     |     |     |
| 基48 | 味                                  | 異常でないこと    | -    | 異常なし       | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし        | 異常なし   | 異常なし   |      |      |      |     |     |     |
| 基49 | 臭気                                 | 異常でないこと    | -    | 異常なし       | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし        | 異常なし   | 異常なし   |      |      |      |     |     |     |
| 基50 | 色度                                 | 5 以下       | 度    | 0.5 未満     | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満      | 0.5 未満 | 0.5 未満 |      |      |      |     |     |     |
| 基51 | 濁度                                 | 2 以下       | 度    | 0.1 未満     | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満      | 0.1 未満 | 0.1 未満 |      |      |      |     |     |     |

令和7年度

熊谷市上下水道部

## 浄水検査結果 ( No.11 江南総合公園 江南給水区 )

|     | 項 目 名                              | 水質基準       | 単位   | 4 月<br>23 日 | 5 月<br>23 日 | 6 月<br>11 日 | 7 月<br>9 日  | 8 月<br>1 日 | 9 月<br>11 日 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
|-----|------------------------------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 基01 | 一般細菌                               | 100 以下     | 個/mL | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |      |      |      |     |     |     |
| 基02 | 大腸菌                                | 検出されないこと   | -    | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出         | 不検出        | 不検出         |      |      |      |     |     |     |
| 基03 | カドミウム及びその化合物                       | 0.003 以下   | mg/L | 0.0003 未満   | -           | -           | 0.0003 未満   | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基04 | 水銀及びその化合物                          | 0.0005 以下  | mg/L | 0.00005 未満  | -           | -           | 0.00005 未満  | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基05 | セレン及びその化合物                         | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基06 | 鉛及びその化合物                           | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基07 | ヒ素及びその化合物                          | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基08 | 六価クロム化合物                           | 0.02 以下    | mg/L | 0.002 未満    | -           | -           | 0.002 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基09 | 亜硝酸態窒素                             | 0.04 以下    | mg/L | 0.004 未満    | -           | -           | 0.004 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 以下      | mg/L | 1.22        | 1.51        | 1.92        | 2.42        | 2.15       | 2.34        |      |      |      |     |     |     |
| 基12 | フッ素及びその化合物                         | 0.8 以下     | mg/L | 0.07        | -           | -           | 0.09        | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基13 | ホウ素及びその化合物                         | 1.0 以下     | mg/L | 0.1 未満      | -           | -           | 0.1 未満      | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基14 | 四塩化炭素                              | 0.002 以下   | mg/L | 0.0002 未満   | -           | -           | 0.0002 未満   | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基15 | 1,4-ジオキサン                          | 0.05 以下    | mg/L | 0.005 未満    | -           | -           | 0.005 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基17 | ジクロロメタン                            | 0.02 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基18 | テトラクロロエチレン                         | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基19 | トリクロロエチレン                          | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基20 | ベンゼン                               | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基21 | 塩素酸                                | 0.6 以下     | mg/L | 0.05 未満     | -           | -           | 0.06        | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基22 | クロロ酢酸                              | 0.02 以下    | mg/L | 0.002 未満    | -           | -           | 0.002 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基23 | クロロホルム                             | 0.06 以下    | mg/L | 0.009       | -           | -           | 0.009       | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基24 | ジクロロ酢酸                             | 0.03 以下    | mg/L | 0.009       | -           | -           | 0.003       | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基25 | ジブロモクロロメタン                         | 0.1 以下     | mg/L | 0.003       | -           | -           | 0.004       | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基26 | 臭素酸                                | 0.01 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基27 | 総トリハロメタン                           | 0.1 以下     | mg/L | 0.019       | -           | -           | 0.021       | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基28 | トリクロロ酢酸                            | 0.03 以下    | mg/L | 0.008       | -           | -           | 0.006       | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基29 | ブロモジクロロメタン                         | 0.03 以下    | mg/L | 0.007       | -           | -           | 0.008       | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基30 | ブロモホルム                             | 0.09 以下    | mg/L | 0.001 未満    | -           | -           | 0.001 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基31 | ホルムアルデヒド                           | 0.08 以下    | mg/L | 0.008 未満    | -           | -           | 0.008 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 以下     | mg/L | 0.005 未満    | -           | -           | 0.005 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 以下     | mg/L | 0.02 未満     | -           | -           | 0.02 未満     | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基34 | 鉄及びその化合物                           | 0.3 以下     | mg/L | 0.03 未満     | -           | -           | 0.03 未満     | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基35 | 銅及びその化合物                           | 1.0 以下     | mg/L | 0.01 未満     | -           | -           | 0.01 未満     | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物                       | 200 以下     | mg/L | 8.4         | -           | -           | 10.5        | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基37 | マンガン及びその化合物                        | 0.05 以下    | mg/L | 0.005 未満    | -           | -           | 0.005 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基38 | 塩化物イオン                             | 200 以下     | mg/L | 12.4        | 10.6        | 13.0        | 13.5        | 13.9       | 16.1        |      |      |      |     |     |     |
| 基39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度)                  | 300 以下     | mg/L | 44          | -           | -           | 72          | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基40 | 蒸発残留物                              | 500 以下     | mg/L | 105         | -           | -           | 148         | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 以下     | mg/L | 0.02 未満     | -           | -           | 0.02 未満     | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基42 | ジェオスミン                             | 0.00001 以下 | mg/L | -           | -           | -           | 0.000001 未満 | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001 以下 | mg/L | -           | -           | -           | 0.000001 未満 | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基44 | 非イオン界面活性剤                          | 0.02 以下    | mg/L | 0.005 未満    | -           | -           | 0.005 未満    | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基45 | フェノール類                             | 0.005 以下   | mg/L | 0.0005 未満   | -           | -           | 0.0005 未満   | -          | -           |      |      |      |     |     |     |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3 以下       | mg/L | 0.7         | 0.8         | 0.6         | 0.7         | 0.6        | 0.7         |      |      |      |     |     |     |
| 基47 | pH値                                | 5.8～8.6    | -    | 7.1         | 7.0         | 6.9         | 7.0         | 6.7        | 6.9         |      |      |      |     |     |     |
| 基48 | 味                                  | 異常でないこと    | -    | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし        |      |      |      |     |     |     |
| 基49 | 臭気                                 | 異常でないこと    | -    | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし        |      |      |      |     |     |     |
| 基50 | 色度                                 | 5 以下       | 度    | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満     | 0.5 未満      |      |      |      |     |     |     |
| 基51 | 濁度                                 | 2 以下       | 度    | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満     | 0.1 未満      |      |      |      |     |     |     |