

1 調査全体の推移

公表回	調査（採水）時期	調査件数	指針値※1 超過件数
第1回	令和8年4月23日及び24日	9件	1件
第2回	令和8年4月25日及び5月7日	11件	5件
第3回	令和8年5月20日から6月10日	8件	7件
第4回	令和8年6月22日から7月8日	26件	12件
第5回	令和8年8月6日から8月17日	19件	3件
合計		73件	28件

※1 国の指針値

- ・PFOS及びPFOAの合算値 50 ng/L 以下（ng（ナノグラム）は10億分の1グラムを表す単位）
- ・指針値は、体重 50kg の人が水を一生涯にわたって毎日 2L 飲用したとしても、この濃度以下であれば人の健康に悪影響が生じないと推定されるレベル

2 調査対象エリア別の分布状況

調査対象エリア (4ページ参照)	調査日 (採水日)	PFOS (ng/L)	PFOA (ng/L)	PFOS+PFOA (ng/L)	指針値超過 の有無
A	R8. 7. 8	7. 1	5. 3	12	適合
	R8. 4. 24	12	5	17	適合
	R8. 5. 7	840	59	900	超過
	R8. 5. 7	980	76	1, 100	超過
	R8. 5. 7	1, 300	220	1, 500	超過
	R8. 5. 7	1, 900	150	2, 100	超過
B	R8. 4. 23	5 未満	5 未満	5 未満	適合
	R8. 4. 23	5 未満	5 未満	5 未満	適合
	R8. 4. 23	5 未満	5 未満	5 未満	適合
	R8. 4. 23	5 未満	5 未満	5 未満	適合
	R8. 4. 23	5 未満	5 未満	5 未満	適合
	R8. 4. 24	5 未満	5 未満	5 未満	適合
	R8. 4. 24	5 未満	5 未満	5 未満	適合
	R8. 5. 7	5 未満	5 未満	5 未満	適合
	R8. 5. 7	5 未満	5 未満	5 未満	適合

B	R8. 5. 7	5 未滿	5 未滿	5 未滿	適合
	R8. 5. 7	5 未滿	7	7	適合
	R8. 5. 7	9	5 未滿	9	適合
	R8. 5. 7	56	7	63	超過
	R8. 5. 22	95	10	100	超過
	R8. 5. 20	110	10	120	超過
	R8. 4. 24	2, 500	320	2, 900	超過
C	R8. 6. 22	6. 9	4. 9	11※	適合
	R8. 8. 10	6. 8	6. 6	13※	適合
	R8. 6. 23	4. 7	10	14※	適合
	R8. 6. 4	6. 6	11	18	適合
	R8. 8. 10	6. 1	21	28	適合
	R8. 6. 10	43	10	53	超過
	R8. 6. 24	67	9. 1	77	超過
	R8. 6. 22	79	13	93	超過
	R8. 8. 10	71	43	110	超過
	R8. 5. 29	180	13	200	超過
	R8. 6. 25	170	25	200	超過
	R8. 8. 10	180	24	200	超過
	R8. 6. 23	220	33	250	超過
	R8. 7. 3	250	21	280	超過
	R8. 5. 28	270	16	290	超過
	R8. 6. 23	280	33	310	超過
	R8. 6. 1	380	31	410	超過
	R8. 6. 22	510	34	540	超過
	R8. 6. 1	530	45	580	超過
	R8. 7. 6	530	56	590	超過
D	R8. 6. 24	0. 1 未滿	0. 2 未滿	0. 3 未滿※	適合
	R8. 8. 17	0. 7	5. 1	5. 9	適合
	R8. 7. 2	3	3. 8	6. 9※	適合
	R8. 8. 10	2. 5	5. 2	7. 8	適合
	R8. 8. 6	3. 6	5. 5	9. 1	適合
	R8. 8. 6	3. 6	6. 0	9. 6	適合
	R8. 6. 23	4. 3	5. 4	9. 8	適合
	R8. 7. 6	5. 7	4. 8	10	適合
	R8. 7. 6	7. 6	2. 5	10	適合

D	R8. 8. 6	5. 0	5. 3	10	適合
	R8. 8. 10	3. 2	7. 9	11	適合
	R8. 8. 10	4. 0	11	15	適合
	R8. 7. 2	3. 2	13	16	適合
	R8. 7. 6	12	9. 6	21	適合
	R8. 4. 25	17	6	24	適合
	R8. 6. 22	18	8. 1	26※	適合
	R8. 8. 6	1. 9	27	29	適合
	R8. 8. 10	21	9. 4	30	適合
	R8. 8. 17	3. 2	28	32	適合
	R8. 7. 6	29	4. 6	34	適合
	R8. 7. 2	24	12	36※	適合
	R8. 8. 17	34	2. 6	36	適合
	R8. 8. 10	32	6. 2	38	適合
	R8. 7. 2	31	9. 7	40	適合
	R8. 8. 10	29	11	41	適合
	R8. 8. 17	8. 4	37	45	適合
	R8. 7. 2	60	10	71	超過
	R8. 6. 22	56	27	83	超過
	R8. 8. 17	80	11	91	超過
	R8. 7. 3	100	12	110※	超過
	R8. 7. 7	100	12	110※	超過

- ・ 飲用井戸での水質結果については、表内の PFOS+PFOA の値に※がついています。
- ・ 端数処理の関係上、PFOS+PFOA の内訳の合計が、記載されている合算値と異なる場合があります。

3 調査対象エリア

